水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11170067070 号
発 行 日　平成29年7月26日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935㈹　FAX　099-255-2850

採水年月日	平成29年7月14日　9時00分　天候(前日)　晴　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 中種子町簡易水道　浜津脇浄水場　浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 簡易水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(単項目)
採水者	(氏　名) 熊野　斗真　(所　属) 水道課
採水時	(気　温) 29 ℃　(水　温) 30 ℃　(残留塩素) 0.13mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	アルミニウム及びその化合物	0.12mg/L	0.2mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成29年7月14日 ～ 平成29年7月26日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤　守光