

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11230013290 号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8588 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年5月10日                                 | 9時15分     | 天候(前日)     | 晴  | (当日)            | 晴 |
|-------|---|-----------|------------|----|-----------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系<br>(採水地点) 中田公民館 |           |            |    |                 |   |
| 水質区分  | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道                        |           | (検査目的) 水道法 |    |                 |   |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)                                 |           |            |    |                 |   |
| 採水者   | (氏名) 浦邊                                   |           | (所属) 水道課   |    |                 |   |
| 採水時   | (気温) 20℃                                  |           | (水温) 21℃   |    | (残留塩素) 0.38mg/L |   |
| NO    | 検査項目名                                     | 検査結果      | 基準値        | 備考 |                 |   |
| 1     | 一般細菌                                      | 0/mL      | 100/mL以下   |    |                 |   |
| 2     | 大腸菌                                       | 検出されない    | 検出されないこと   |    |                 |   |
| 3     | 塩化物イオン                                    | 19.8mg/L  | 200mg/L以下  |    |                 |   |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下    |    |                 |   |
| 5     | pH値                                       | 7.5       | 5.8以上8.6以下 |    |                 |   |
| 6     | 味   | 異常なし      | 異常でないこと    |    |                 |   |
| 7     | 臭気  | 異常なし      | 異常でないこと    |    |                 |   |
| 8     | 色度  | 0.5度未満    | 5度以下       |    |                 |   |
| 9     | 濁度  | 0.2度未満    | 2度以下       |    |                 |   |
|       | —以下余白—                                    |           |            |    |                 |   |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11230013300 号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市厚狭二丁目8番15号  
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年5月10日  | 9時01分      | 天候(前日)          | 晴  | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系<br>(採水地点) 中種子町温泉保養センター |            |                 |    |      |   |
| 水質区分  | (区分) 浄水  | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |    |      |   |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)  |            |                 |    |      |   |
| 採水者   | (氏名) 浦邊  | (所属) 水道課   |                 |    |      |   |
| 採水時   | (気温) 21℃   | (水温) 22℃   | (残留塩素) 0.45mg/L |    |      |   |
| NO    | 検査項目名  | 検査結果       | 基準値             | 備考 |      |   |
| 1     | 一般細菌   | 0/mL       | 100/mL以下        |    |      |   |
| 2     | 大腸菌  | 検出されない     | 検出されないこと        |    |      |   |
| 3     | 塩化物イオン   | 19.7mg/L   | 200mg/L以下       |    |      |   |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |    |      |   |
| 5     | pH値  | 7.6        | 5.8以上8.6以下      |    |      |   |
| 6     | 味  | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 7     | 臭気   | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 8     | 色度   | 0.5度未満     | 5度以下            |    |      |   |
| 9     | 濁度   | 0.2度未満     | 2度以下            |    |      |   |
|       | -以下余白-   |            |                 |    |      |   |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11230013310号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8588 鹿児島市千太郎二丁目8番5号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日   | 令和5年5月10日                                  | 9時59分      | 天候(前日) 晴        | (当日) 晴 |
|---|--|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称   | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系<br>(採水地点) 岩岡小学校 |            |                 |        |
| 水質区分  | (区分) 浄水                                    | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |        |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)                                  |            |                 |        |
| 採水者   | (氏名) 浦邊                                    | (所属) 水道課   |                 |        |
| 採水時   | (気温) 22℃                                   | (水温) 22℃   | (残留塩素) 0.44mg/L |        |
| NO  | 検査項目名                                      | 検査結果       | 基準値             | 備考     |
| 1   | 一般細菌                                       | 0/mL       | 100/mL以下        |        |
| 2   | 大腸菌  | 検出されない     | 検出されないこと        |        |
| 3   | 塩化物イオン                                     | 19.8mg/L   | 200mg/L以下       |        |
| 4   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                          | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |        |
| 5   | pH値  | 7.3        | 5.8以上8.6以下      |        |
| 6   | 味  | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 7   | 臭気   | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 8   | 色度   | 0.5度未満     | 5度以下            |        |
| 9   | 濁度   | 0.2度未満     | 2度以下            |        |
|   | -以下余白-                                     |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
|   |  |            |                 |        |
| 判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |  |            |                 |        |

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11230013320 号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年5月10日  | 11時00分     | 天候(前日) 晴        | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系)<br>(採水地点) 竹之川公民館 |            |                 |        |
| 水質区分  | (区分) 浄水  | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |        |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)  |            |                 |        |
| 採水者   | (氏名) 林   | (所属) 水道課   |                 |        |
| 採水時   | (気温) 23℃   | (水温) 22℃   | (残留塩素) 0.33mg/L |        |
| NO    | 検査項目名  | 検査結果       | 基準値             | 備考     |
| 1     | 一般細菌   | 0/mL       | 100/mL以下        |        |
| 2     | 大腸菌  | 検出されない     | 検出されないこと        |        |
| 3     | 塩化物イオン   | 20.4mg/L   | 200mg/L以下       |        |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                    | 0.3mg/L    | 3mg/L以下         |        |
| 5     | pH値  | 7.6        | 5.8以上8.6以下      |        |
| 6     | 味  | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 7     | 臭気   | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 8     | 色度   | 0.5度未満     | 5度以下            |        |
| 9     | 濁度   | 0.2度未満     | 2度以下            |        |
|       | —以下余白—   |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |
|       |  |            |                 |        |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第11230013330号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市中央部二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年5月10日   | 10時15分     | 天候(前日)          | 晴  | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系)<br>(採水地点) 牧川公民館 |            |                 |    |      |   |
| 水質区分  | (区分) 浄水   | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |    |      |   |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)   |            |                 |    |      |   |
| 採水者   | (氏名) 林  | (所属) 水道課   |                 |    |      |   |
| 採水時   | (気温) 25℃  | (水温) 20℃   | (残留塩素) 0.43mg/L |    |      |   |
| NO    | 検査項目名   | 検査結果       | 基準値             | 備考 |      |   |
| 1     | 一般細菌  | 0/mL       | 100/mL以下        |    |      |   |
| 2     | 大腸菌   | 検出されない     | 検出されないこと        |    |      |   |
| 3     | 塩化物イオン  | 19.9mg/L   | 200mg/L以下       |    |      |   |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                   | 0.6mg/L    | 3mg/L以下         |    |      |   |
| 5     | pH値   | 7.6        | 5.8以上8.6以下      |    |      |   |
| 6     | 味   | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 7     | 臭気  | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 8     | 色度  | 0.5度       | 5度以下            |    |      |   |
| 9     | 濁度  | 0.2度未満     | 2度以下            |    |      |   |
|       | -以下余白-  |            |                 |    |      |   |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11230013350 号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和5年5月10日                                     | 10時00分     | 天候(前日)          | 晴  | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系<br>(採水地点) 種子島空港 |            |                 |    |      |   |
| 水質区分  | (区分) 浄水                                       | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |    |      |   |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)                                     |            |                 |    |      |   |
| 採水者   | (氏名) 林  | (所属) 水道課   |                 |    |      |   |
| 採水時   | (気温) 20℃                                      | (水温) 20℃   | (残留塩素) 0.29mg/L |    |      |   |
| NO    | 検査項目名   | 検査結果       | 基準値             | 備考 |      |   |
| 1     | 一般細菌  | 0/mL       | 100/mL以下        |    |      |   |
| 2     | 大腸菌   | 検出されない     | 検出されないこと        |    |      |   |
| 3     | 塩化物イオン  | 20.0mg/L   | 200mg/L以下       |    |      |   |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                             | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |    |      |   |
| 5     | pH値   | 8.0        | 5.8以上8.6以下      |    |      |   |
| 6     | 味   | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 7     | 臭気  | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 8     | 色度  | 0.5度未満     | 5度以下            |    |      |   |
| 9     | 濁度  | 0.2度未満     | 2度以下            |    |      |   |
|       | -以下余白-  |            |                 |    |      |   |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11230013360 号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和5年5月10日  | 8時55分      | 天候(前日) 晴        | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(北部配水池系)<br>(採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ |            |                 |        |
| 水質区分  | (区分) 浄水  | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |        |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)  |            |                 |        |
| 採水者   | (氏名) 林   | (所属) 水道課   |                 |        |
| 採水時   | (気温) 22℃   | (水温) 19℃   | (残留塩素) 0.41mg/L |        |
| NO    | 検査項目名  | 検査結果       | 基準値             | 備考     |
| 1     | 一般細菌   | 0/mL       | 100/mL以下        |        |
| 2     | 大腸菌  | 検出されない     | 検出されないこと        |        |
| 3     | 塩化物イオン   | 19.3mg/L   | 200mg/L以下       |        |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |        |
| 5     | pH値  | 7.7        | 5.8以上8.6以下      |        |
| 6     | 味  | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 7     | 臭気   | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 8     | 色度   | 0.5度未満     | 5度以下            |        |
| 9     | 濁度   | 0.2度未満     | 2度以下            |        |
|       | -以下余白-   |            |                 |        |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第11230013370号

発行日 令和5年5月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島県中種子町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和5年5月10日   | 8時45分      | 天候(前日)          | 晴  | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系)<br>(採水地点) 大塩屋 公衆トイレ |            |                 |    |      |   |
| 水質区分  | (区分) 浄水   | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |    |      |   |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)   |            |                 |    |      |   |
| 採水者   | (氏名) 林  | (所属) 水道課   |                 |    |      |   |
| 採水時   | (気温) 22℃  | (水温) 21℃   | (残留塩素) 0.78mg/L |    |      |   |
| NO    | 検査項目名   | 検査結果       | 基準値             | 備考 |      |   |
| 1     | 一般細菌  | 0/mL       | 100/mL以下        |    |      |   |
| 2     | 大腸菌   | 検出されない     | 検出されないこと        |    |      |   |
| 3     | 塩化物イオン  | 19.6mg/L   | 200mg/L以下       |    |      |   |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)   | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |    |      |   |
| 5     | pH値   | 8.0        | 5.8以上8.6以下      |    |      |   |
| 6     | 味   | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 7     | 臭気  | 異常なし       | 異常でないこと         |    |      |   |
| 8     | 色度  | 0.5度未満     | 5度以下            |    |      |   |
| 9     | 濁度  | 0.2度未満     | 2度以下            |    |      |   |
|       | -以下余白-  |            |                 |    |      |   |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11230013380 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和5年5月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番5号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和5年5月10日   | 8時35分      | 天候(前日) 晴        | (当日) 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(中之町配水池系)<br>(採水地点) 向井町公民館 |            |                 |        |
| 水質区分  | (区分) 浄水   | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法      |        |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)   |            |                 |        |
| 採水者   | (氏名) 林  | (所属) 水道課   |                 |        |
| 採水時   | (気温) 21℃  | (水温) 22℃   | (残留塩素) 0.29mg/L |        |
| NO    | 検査項目名   | 検査結果       | 基準値             | 備考     |
| 1     | 一般細菌  | 0/mL       | 100/mL以下        |        |
| 2     | 大腸菌   | 検出されない     | 検出されないこと        |        |
| 3     | 塩化物イオン  | 19.6mg/L   | 200mg/L以下       |        |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                       | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下         |        |
| 5     | pH値   | 7.8        | 5.8以上8.6以下      |        |
| 6     | 味   | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 7     | 臭気  | 異常なし       | 異常でないこと         |        |
| 8     | 色度  | 0.5度未満     | 5度以下            |        |
| 9     | 濁度  | 0.2度未満     | 2度以下            |        |
|       | -以下余白-  |            |                 |        |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |

# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11230013340 号

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

発行日 令和5年5月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 三弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和5年5月10日                                  | 9時45分      | 天候(前日) 晴       | (当日) 晴 |
|-------|--|------------|----------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系<br>(採水地点) 衣之平公民館 |            |                |        |
| 水質区分  | (区分) 浄水                                    | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法     |        |
| 検査分類  | 水質基準(9項目)                                  |            |                |        |
| 採水者   | (氏名) 浦邊                                    | (所属) 水道課   |                |        |
| 採水時   | (気温) 22℃                                   | (水温) 21℃   | (残留塩素) 0.5mg/L |        |
| NO    | 検査項目名                                      | 検査結果       | 基準値            | 備考     |
| 1     | 一般細菌                                       | 0/mL       | 100/mL以下       |        |
| 2     | 大腸菌  | 検出されない     | 検出されないこと       |        |
| 3     | 塩化物イオン                                     | 19.5mg/L   | 200mg/L以下      |        |
| 4     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                          | 0.3mg/L未満  | 3mg/L以下        |        |
| 5     | pH値  | 8.1        | 5.8以上8.6以下     |        |
| 6     | 味  | 異常なし       | 異常でないこと        |        |
| 7     | 臭気   | 異常なし       | 異常でないこと        |        |
| 8     | 色度   | 0.5度未満     | 5度以下           |        |
| 9     | 濁度   | 0.2度未満     | 2度以下           |        |
|       | -以下余白-                                     |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |
|       |  |            |                |        |

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|       |  |
|-------|--|
| 備考    |  |
| 検査期日  | 令和5年5月10日 ~ 令和5年5月17日                          |
| 検査機関  | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号                              |
| 検査責任者 | 田中 瑞穂  |