

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11220010030 号

発行日 令和4年5月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中野一丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年4月20日	9時23分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博		(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 20.7℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	122mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年5月13日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220010040 号

発行日 令和4年5月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市牟礼二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-8850

採水年月日	令和4年4月20日	9時01分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 24.2℃		(水温) 21.4℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	126mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年5月13日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11220010050 号

発行日 令和4年5月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿兒島市中央区丁目8番1号

電話 099-253-8336(本番) 099-255-8821(受付)

採水年月日	令和4年4月20日	10時01分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高機配水池系 (採水地点) 岩岡小学校						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博 (所属) (公社) 鹿兒島県薬剤師会						
採水時	(気温) 23.2℃ (水温) 21.8℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.024mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	124mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年5月13日						
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220010060 号

発行日 令和4年5月13日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市千太郎一丁目8番15号
電話 099-253-8036(代) 099-255-2849

採水年月日	令和4年4月20日	9時41分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博			(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温) 20.3℃		(水温) 20.3℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	8.1	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下		-以下余白-		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
18	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	151mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月20日 ~ 令和4年5月13日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220009410 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市本町一丁目8番1号
電話 099-253-8935 099-255-8820

採水年月日	令和4年4月19日	10時54分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博			(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温) 17.0℃		(水温) 20.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下		-以下余白-		
6	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.041mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.011mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	22.3mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	114mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
21	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220009420 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番15号

電話 099-253-8956(代表) 099-255-8346

採水年月日		令和4年4月19日		10時37分		天候(前日) 曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 山口 知博		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 16.5℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	10mg/L以下		—以下余白—		
6	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.035mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	22.8mg/L	200mg/L以下				
19	蒸発残留物	121mg/L	500mg/L以下				
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
21	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11220009430 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 土野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中本町三丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-8346

採水年月日	令和4年4月19日	10時12分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 15.1℃		(水温) 19.9℃		(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	pH値	8.0	5.8以上8.6以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	味	異常なし	異常でないこと
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	臭気	異常なし	異常でないこと
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	色度	0.5度未満	5度以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	26	濁度	0.2度未満	2度以下
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下		-以下余白-		
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
19	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69mg/L	300mg/L以下				
20	蒸発残留物	141mg/L	500mg/L以下				
21	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220009440 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

会長 上野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中区本町二丁目8番15号

電話 099-253-8925(代) FAX 099-255-8500

採水年月日	令和4年4月19日	9時52分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 16.0℃ (水温) 18.8℃ (残留塩素) 0.5mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.6mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	135mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11220009450 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市牛久保三丁目8番15号

電話 099-253-8755 FAX 099-255-8744

採水年月日	令和4年4月19日	9時30分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 17.0℃	(水温) 20.9℃	(残留塩素) 0.6mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	139mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.7	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11220009460 号

発行日 令和4年5月12日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長 土野 泰弘

〒890-8589 鹿児島市中本町一丁目8番15号

電話 099-253-8920 FAX 099-255-2856



採水年月日	令和4年4月19日	9時09分	天候(前日)	曇	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 山口 知博		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 16.5℃		(水温) 22.4℃		(残留塩素) 0.5mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下				
18	蒸発残留物	144mg/L	500mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年4月19日 ~ 令和4年5月12日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						