

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬師会 第 11240055080 号

発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林 (所属) *****			
採水時	(気温) 31℃ (水温) 30℃ (残留塩素) 0.23mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240055090号
発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市生火町二丁目8番1号
電話 099-253-8035(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年8月22日	8時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 32℃	(水温) 30℃	(残留塩素) 0.23mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11240055100 号
発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935/6 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 31℃	(残留塩素) 0.31mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240055110号
発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚手町二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 31℃	(水温) 31℃	(残留塩素) 0.13mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	21.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11240055120 号

発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県中種子町二丁目8番15号
電話 099-253-8935/06 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	10時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 35℃	(水温) 31℃	(残留塩素) 0.53mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	16/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	24.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240055130号

発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市牟次二丁目8番15号
電話 099-233-8935/06 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年8月22日	8時40分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 30℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.47mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第 11240055140 号

発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 32℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.22mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240055150号
発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 三弘
〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号
電話 099-263-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 32℃	(水温) 28℃	(残留塩素) 0.42mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	12/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240055160号
発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935/46 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 32℃	(残留塩素) 0.26mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	22/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11240055170 号

発行日 令和6年8月29日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8935/6 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年8月22日	8時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 33℃	(残留塩素) 0.36mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	14/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年8月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11240055180 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一浩
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 林 (所属) *****					
採水時	(気温) 31℃ (水温) 30℃ (残留塩素) 0.23mg/L					

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11240055190 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎丁丁目8番15号
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

Table with columns: 採水年月日, 施設名称, 水質区分, 検査分類, 採水者, 採水時, NO, 検査項目名, 検査結果, 基準値, 備考. Contains inspection data for 2 items: ジェオスミン and 2-メチルイソボルネオール.

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。

Table with columns: 備考, 検査期日, 検査機関, 検査方法, 検査責任者. Contains administrative details of the inspection.

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第1124005200号
発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一広
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 31℃	(残留塩素) 0.31mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11240055210 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会

会長

小田原

一六

〒890-8589 鹿児島市牟太町立丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 林	(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 31℃	(水 温) 31℃	(残留塩素) 0.13mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	- 以下余白 -			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検 査 期 日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 有村 賢治


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 1124005220 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 会長 小田原 一広

 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡中種子町丁目8番15号

 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日		10時35分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 永井		(所属) *****		
採水時	(気温) 35℃	(水温) 31℃	(残留塩素) 0.53mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	- 以下余白 -				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第11240055230号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島県奄美郡中種子町丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 林	(所属) *****				
採水時	(気温) 30℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.47mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第1124005240号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島県中種子町丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	10時15分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 永井 (所属) *****					
採水時	(気温) 32℃ (水温) 29℃ (残留塩素) 0.22mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第1124005250号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一広

〒890-8589 鹿児島市幸次郎2丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 永井		(所属) *****			
採水時	(気温) 32℃		(水温) 28℃		(残留塩素) 0.42mg/L	
NO	検査項目名	検査結果		基準値		備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 1124005260 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 会長 小田原 一弘

 〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号

 電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	9時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭)2項目			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 32℃	(残留塩素) 0.26mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	- 以下余白 -			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 1124005270 号

発行日 令和6年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一夫
〒890-8589 鹿児島市大町丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年8月22日	8時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系(中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(化・臭2項目)					
採水者	(氏名) 永井		(所属) *****			
採水時	(気温) 33℃		(水温) 33℃		(残留塩素) 0.36mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年8月22日 ~ 令和6年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治