

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240065180号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 出淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8935/49 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時05分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 29℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.59mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	21.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240065190 号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	9時50分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 林		(所属) *****			
採水時	(気温) 31℃		(水温) 30℃		(残留塩素) 0.45mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240065200号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-255-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高礐配水池系 (採水地点) 岩岡小学校			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 30℃	(水温) 30℃	(残留塩素) 0.55mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	21.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240065210号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-255-8995(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称)中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系) (採水地点)竹之川公民館					
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道		(検査目的)水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名)林		(所属)*****			
採水時	(気温)27℃		(水温)29℃		(残留塩素)0.29mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240065220 号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8925(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	10時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 32℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.42mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	32/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	21.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第11240065230号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8926 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年9月17日	10時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 林	(所属) *****		
採水時	(気温) 28℃	(水温) 29℃	(残留塩素) 0.36mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240065240号
発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島県中種子町野間2丁目8番15号
電話 099-253-8036(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	10時10分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 31℃	(水温) 28℃	(残留塩素) 0.35mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11240065250 号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 浩
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	9時50分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名	(名 称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 永井	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 31 °C	(水 温) 27 °C	(残留塩素) 0.14mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11240065260 号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目5番15号
電話 099-255-8854 FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	9時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 33℃	(水温) 30℃	(残留塩素) 0.28mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県薬試 第11240065270号

発行日 令和6年9月25日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和6年9月17日	9時15分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****		
採水時	(気温) 30℃	(水温) 30℃	(残留塩素) 0.25mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年9月17日 ~ 令和6年9月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治