

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016450 号
発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 21 ℃		(水 温) 21 ℃		(残留塩素) 0.34mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	4/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.3		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016460 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	8時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 25℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.52mg/L					
N0	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016470 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時45分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26 ℃		(水 温) 21 ℃		(残留塩素) 0.50mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.9mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016480 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24 ℃		(水 温) 21 ℃		(残留塩素) 0.30mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			20.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.5mg/L		3mg/L以下			
5	pH値			7.5		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー 以下余白 ー								

判定(水質基準等の定めない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016490 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	10時45分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 松下 (所属) *****					
採水時	(気温) 25℃ (水温) 21℃ (残留塩素) 0.74mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016500 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 24℃ (水温) 20℃ (残留塩素) 0.48mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016510 号

発行日 令和7年5月21日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 松下		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22.5 ℃		(水 温) 21 ℃		(残留塩素) 0.59mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			19.9mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			8.0		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11250016520 号

発行日 令和7年5月21日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年5月14日		10時00分		天候(前日)		晴		(当日)		晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道				(検査目的) 水道法					
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 松下				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 23.5 ℃				(水 温) 19 ℃						(残留塩素) 0.40mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	19.3mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満				3mg/L以下							
5	pH値	7.3				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー 以下余白 ー												

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250016530 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年5月14日	9時40分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 松下 (所属) *****					
採水時	(気温) 23℃ (水温) 22℃ (残留塩素) 0.56mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250016540 号

発行日 令和7年5月21日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年5月14日		9時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 松下		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 22 ℃		(水 温) 21.5 ℃		(残留塩素) 0.48mg/L			
NO	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			20.0mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.5		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.5度未満		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー 以下余白 ー								

判定(水質基準等の定めない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年5月14日 ~ 令和7年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子