

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250062100 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号

電話 099-253-8934 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	8時10分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 吉元 (所属) *****					
採水時	(気温) 28℃ (水温) 29℃ (残留塩素) 0.51mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250062110 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市身次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		7時50分		天候(前日)		雨		(当日)		曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター											
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法							
検 査 分 類		水質基準(9項目)											
採 水 者		(氏 名) 吉元				(所 属) *****							
採 水 時		(気 温) 28 ℃		(水 温) 28 ℃		(残留塩素) 0.58mg/L							
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				基 準 値				備 考			
1	一般細菌	0/mL				100/mL以下							
2	大腸菌	検出されない				検出されないこと							
3	塩化物イオン	20.0mg/L				200mg/L以下							
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満				3mg/L以下							
5	pH値	7.2				5.8以上8.6以下							
6	味	異常なし				異常でないこと							
7	臭気	異常なし				異常でないこと							
8	色度	0.5度未満				5度以下							
9	濁度	0.2度未満				2度以下							
	ー以下余白ー												

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11250062120号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		8時40分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 30 ℃		(水 温) 29 ℃		(残留塩素) 0.71mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.1mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250062130 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		9時15分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 30 ℃		(水 温) 27 ℃		(残留塩素) 0.31mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	22.0mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.4		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250062140 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	9時20分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永井 (所属) *****					
採水時	(気温) 27℃ (水温) 31℃ (残留塩素) 0.48mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	21.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11250062150 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		8時25分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 吉元		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 29 ℃		(水 温) 27 ℃		(残留塩素) 0.29mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	18.9mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	8.0		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー 以下余白 ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地
依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

鹿児島県薬試 第 11250062160 号
発 行 日 令和7年9月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市幸次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年9月3日	8時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永井 (所 属) *****					
採 水 時	(気 温) 27℃ (水 温) 31℃ (残留塩素) 0.27mg/L					
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	20.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県試 第 11250062170 号

発行日 令和7年9月10日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市千代通二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	令和7年9月3日	8時40分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (北部配水池系)					
	(採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永井	(所属) *****				
採水時	(気温) 27℃	(水温) 28℃	(残留塩素) 0.36mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	ー以下余白ー					

判定 (水質基準等の定めない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250062180 号

発行日 令和7年9月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号

電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850



採 水 年 月 日		令和7年9月3日		8時15分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 27 ℃		(水 温) 32 ℃		(残留塩素) 0.32mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.8mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.7		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.7度		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地
依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

鹿児島県試 第 11250062190 号
発行日 令和7年9月10日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市早次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8955(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年9月3日		7時50分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 26 ℃		(水 温) 32 ℃		(残留塩素) 0.12mg/L			
N0	検 査 項 目 名			検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	一般細菌			0/mL		100/mL以下			
2	大腸菌			検出されない		検出されないこと			
3	塩化物イオン			19.3mg/L		200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3mg/L未満		3mg/L以下			
5	pH値			7.3		5.8以上8.6以下			
6	味			異常なし		異常でないこと			
7	臭気			異常なし		異常でないこと			
8	色度			0.8度		5度以下			
9	濁度			0.2度未満		2度以下			
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ~ 令和7年9月10日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250062220 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11250062230 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

発行日 令和7年9月24日

電話 099-253-8935/40 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11250062250 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県菜試 第 11250062260 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250062270 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6番地

鹿鼎藥試 第 11250062280 号

発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎薬試 第 11250062290 号
発行日 令和7年9月24日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年9月3日 ～ 令和7年9月24日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子