

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250101660 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 平田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月11日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 15 ℃		(水 温) 20 ℃		(残留塩素) 0.50mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.2		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年12月11日 ~ 令和7年12月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250101670 号

発行日 令和7年12月18日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

余長生田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月11日				8時50分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター								
水 質 区 分	(区 分) 浄水				(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)								
採 水 者	(氏 名) 永井				(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 16 ℃				(水 温) 20 ℃	(残留塩素) 0.60mg/L			
NO	検 査 項 目 名				検 査 結 果		基 準 値		備 考
1	一般細菌				0/mL		100/mL以下		
2	大腸菌				検出されない		検出されないこと		
3	塩化物イオン				20.2mg/L		200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.3mg/L未満		3mg/L以下		
5	pH値				7.3		5.8以上8.6以下		
6	味				異常なし		異常でないこと		
7	臭気				異常なし		異常でないこと		
8	色度				0.5度未満		5度以下		
9	濁度				0.2度未満		2度以下		
	ー以下余白ー								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		令和7年12月11日 ～ 令和7年12月18日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250101680 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月11日		9時40分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 永井		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 16 ℃		(水 温) 19 ℃		(残留塩素) 0.62mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	20.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年12月11日 ~ 令和7年12月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250101690 号

発行日 令和7年12月18日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

金田原

〒890-8589 鹿児島県西牟婁郡三丁目8番15号

電話 099-259-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月11日 10時15分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施 設 の 名 称	(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 永井 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 15 ℃ (水 温) 17 ℃ (残留塩素) 0.66mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	21.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月18日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250101700 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月11日		10時10分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 松下		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 17.5 ℃		(水 温) 18 ℃		(残留塩素) 0.66mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	21.3mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下					
5	pH値	7.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月18日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11250101710 号

発行日 令和7年12月18日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿嶋県薬剤師会

余長 本田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和7年12月11日	9時25分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称	(名 称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永井	(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 15 ℃	(水 温) 20 ℃	(残留塩素) 0.42mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	19.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	－以下余白－					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月18日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者 大堂 誠子					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250101720 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央路二丁目8番15号

電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月11日		9時45分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第2北部浄水場 第2北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検 査 分 類		水質基準(9項目)						
採 水 者		(氏 名) 松下		(所 属) *****				
採 水 時		(気 温) 17.5 ℃		(水 温) 18.5 ℃		(残留塩素) 0.72mg/L		
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	21.2mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	7.9		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	－以下余白－							

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年12月11日 ~ 令和7年12月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11250101730 号

発行日 令和7年12月18日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

原田田會

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-259-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備	考	
検 査 期 日		令和7年12月11日 ～ 令和7年12月18日
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者		水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11250101740 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号

電話 099-258-8935(代) FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日		令和7年12月11日		9時10分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施 設 の 名 称		(名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)							
採 水 者		(氏 名) 松下		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 18 ℃		(水 温) 18.5 ℃		(残留塩素) 0.47mg/L			
N0	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考			
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと					
3	塩化物イオン	19.4mg/L		200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L		3mg/L以下					
5	pH値	7.5		5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし		異常でないこと					
7	臭気	異常なし		異常でないこと					
8	色度	0.5度未満		5度以下					
9	濁度	0.2度未満		2度以下					
	ー以下余白ー								

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和7年12月11日 ~ 令和7年12月18日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11250101750 号

発行日 令和7年12月18日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和7年12月11日	8時50分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系(中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 松下	(所属) *****		
採水時	(気温) 16℃	(水温) 18℃	(残留塩素) 0.39mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	ー以下余白ー			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和7年12月11日 ~ 令和7年12月18日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	水質検査部門管理者 大堂 誠子			