

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11260044110 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

原田 小三郎

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-3935代 FAX 099-255-2850

|                                               |                                                                |                |                 |        |                   |                |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| 採 水 年 月 日                                     | 令和8年7月22日                                                      |                | 9時40分           | 天候(前日) | 晴                 | (当日)           | 晴             |
| 施 設 の 名 称                                     | (名 称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (北部配水池系)<br>(採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ |                |                 |        |                   |                |               |
| 水 質 区 分                                       | (区 分) 浄水                                                       | (水道種類) 上水道     | (検査目的) 水道法      |        |                   |                |               |
| 検 査 分 類                                       | 水質基準(52項目)                                                     |                |                 |        |                   |                |               |
| 採 水 者                                         | (氏 名) 吉元                                                       | (所 属) *****    |                 |        |                   |                |               |
| 採 水 時                                         | (気 温) 31℃                                                      | (水 温) 26℃      | (残留塩素) 0.29mg/L |        |                   |                |               |
| N0                                            | 検 査 項 目 名                                                      | 検 査 結 果        | 基 準 値           | N0     | 検 査 項 目 名         | 検 査 結 果        | 基 準 値         |
| 1                                             | 一般細菌                                                           | 0/mL           | 100/mL以下        | 27     | 臭素酸               | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |
| 2                                             | 大腸菌                                                            | 検出されない         | 検出されないこと        | 28     | 総トリハロメタン          | 0.039mg/L      | 0.1mg/L以下     |
| 3                                             | カドミウム及びその化合物                                                   | 0.0003mg/L未満   | 0.003mg/L以下     | 29     | トリクロロ酢酸           | 0.008mg/L      | 0.03mg/L以下    |
| 4                                             | 水銀及びその化合物                                                      | 0.00005mg/L未満  | 0.0005mg/L以下    | 30     | ブロモジクロロメタン        | 0.013mg/L      | 0.03mg/L以下    |
| 5                                             | セレン及びその化合物                                                     | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 31     | ブロモホルム            | 0.002mg/L      | 0.09mg/L以下    |
| 6                                             | 鉛及びその化合物                                                       | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 32     | ホルムアルデヒド          | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |
| 7                                             | ヒ素及びその化合物                                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 33     | 亜鉛及びその化合物         | 0.02mg/L       | 1.0mg/L以下     |
| 8                                             | 六価クロム化合物                                                       | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下      | 34     | アルミニウム及びその化合物     | 0.03mg/L       | 0.2mg/L以下     |
| 9                                             | 亜硝酸態窒素                                                         | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下      | 35     | 鉄及びその化合物          | 0.03mg/L未満     | 0.3mg/L以下     |
| 10                                            | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 36     | 銅及びその化合物          | 0.02mg/L       | 1.0mg/L以下     |
| 11                                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                  | 0.2mg/L        | 10mg/L以下        | 37     | ナトリウム及びその化合物      | 15.4mg/L       | 200mg/L以下     |
| 12                                            | フッ素及びその化合物                                                     | 0.08mg/L未満     | 0.8mg/L以下       | 38     | マンガン及びその化合物       | 0.001mg/L未満    | 0.05mg/L以下    |
| 13                                            | ホウ素及びその化合物                                                     | 0.1mg/L未満      | 1.0mg/L以下       | 39     | 塩化物イオン            | 20.0mg/L       | 200mg/L以下     |
| 14                                            | 四塩化炭素                                                          | 0.0002mg/L未満   | 0.002mg/L以下     | 40     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 30mg/L         | 300mg/L以下     |
| 15                                            | 1,4-ジオキサン                                                      | 0.005mg/L未満    | 0.05mg/L以下      | 41     | 蒸発残留物             | 85mg/L         | 500mg/L以下     |
| 16                                            | ス-1,2-ジクロロエレン及びトランス-1,2-ジクロロエレン                                | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下      | 42     | 陰イオン界面活性剤         | 0.02mg/L未満     | 0.2mg/L以下     |
| 17                                            | ジクロロメタン                                                        | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下      | 43     | ジェオスミン            | 0.000001mg/L未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 18                                            | テトラクロロエチレン                                                     | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 44     | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001mg/L未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 19                                            | トリクロロエチレン                                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 45     | 非イオン界面活性剤         | 0.005mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |
| 20                                            | PFOS及びPFOA                                                     | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下   | 46     | フェノール類            | 0.0005mg/L未満   | 0.005mg/L以下   |
| 21                                            | ベンゼン                                                           | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下      | 47     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/L        | 3mg/L以下       |
| 22                                            | 塩素酸                                                            | 0.35mg/L       | 0.6mg/L以下       | 48     | pH値               | 7.4            | 5.8以上8.6以下    |
| 23                                            | クロロ酢酸                                                          | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下      | 49     | 味                 | 異常なし           | 異常でないこと       |
| 24                                            | クロロホルム                                                         | 0.013mg/L      | 0.06mg/L以下      | 50     | 臭気                | 異常なし           | 異常でないこと       |
| 25                                            | ジクロロ酢酸                                                         | 0.009mg/L      | 0.03mg/L以下      | 51     | 色度                | 0.5度未満         | 5度以下          |
| 26                                            | ジブロモクロロメタン                                                     | 0.011mg/L      | 0.1mg/L以下       | 52     | 濁度                | 0.2度未満         | 2度以下          |
| 判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                                |                |                 |        |                   |                |               |
| 検 査 期 日                                       | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                          |                |                 |        |                   |                |               |
| 検 査 機 関                                       | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号           |                |                 |        |                   |                |               |
| 検 査 方 法                                       | 平成15年厚生労働省告示第261号                                              |                |                 |        |                   |                |               |
| 検 査 責 任 者                                     | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                                |                |                 |        |                   |                |               |

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11260044120 号

発行日 令和8年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市中央部二丁目8番15号  
電話 099-253-9035(代) FAX 099-255-2850

|                                              |                                                                |                |               |    |                   |                |               |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----|-------------------|----------------|---------------|--|
| 採 水 年 月 日                                    | 令和8年7月22日                                                      |                | 9時00分         |    | 天候(前日) 晴          |                | (当日) 晴        |  |
| 施 設 の 名 称                                    | (名 称) 中種子町上水道 第3 北部浄水場 第3 北部浄水場系 (大塩屋配水池系)<br>(採水地点) 大塩屋 公衆トイレ |                |               |    |                   |                |               |  |
| 水 質 区 分                                      | (区 分) 浄水                                                       |                | (水道種類) 上水道    |    | (検査目的) 水道法        |                |               |  |
| 検 査 分 類                                      | 水質基準(52項目)                                                     |                |               |    |                   |                |               |  |
| 採 水 者                                        | (氏 名) 吉元                                                       |                | (所 属) *****   |    |                   |                |               |  |
| 採 水 時                                        | (気 温) 31 ℃                                                     |                | (水 温) 28 ℃    |    | (残留塩素) 0.26mg/L   |                |               |  |
| NO                                           | 検 査 項 目 名                                                      | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO | 検 査 項 目 名         | 検 査 結 果        | 基 準 値         |  |
| 1                                            | 一般細菌                                                           | 0/mL           | 100/mL以下      | 27 | 臭素酸               | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |  |
| 2                                            | 大腸菌                                                            | 検出されない         | 検出されないこと      | 28 | 総トリハロメタン          | 0.026mg/L      | 0.1mg/L以下     |  |
| 3                                            | カドミウム及びその化合物                                                   | 0.0003mg/L未満   | 0.003mg/L以下   | 29 | トリクロロ酢酸           | 0.005mg/L      | 0.03mg/L以下    |  |
| 4                                            | 水銀及びその化合物                                                      | 0.00005mg/L未満  | 0.0005mg/L以下  | 30 | ブロモジクロロメタン        | 0.008mg/L      | 0.03mg/L以下    |  |
| 5                                            | セレン及びその化合物                                                     | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 31 | ブロモホルム            | 0.003mg/L      | 0.09mg/L以下    |  |
| 6                                            | 鉛及びその化合物                                                       | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 32 | ホルムアルデヒド          | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |  |
| 7                                            | ヒ素及びその化合物                                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 33 | 亜鉛及びその化合物         | 0.02mg/L       | 1.0mg/L以下     |  |
| 8                                            | 六価クロム化合物                                                       | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 34 | アルミニウム及びその化合物     | 0.03mg/L       | 0.2mg/L以下     |  |
| 9                                            | 亜硝酸態窒素                                                         | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下    | 35 | 鉄及びその化合物          | 0.03mg/L未満     | 0.3mg/L以下     |  |
| 10                                           | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 36 | 銅及びその化合物          | 0.01mg/L未満     | 1.0mg/L以下     |  |
| 11                                           | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                  | 0.3mg/L        | 10mg/L以下      | 37 | ナトリウム及びその化合物      | 16.2mg/L       | 200mg/L以下     |  |
| 12                                           | フッ素及びその化合物                                                     | 0.08mg/L未満     | 0.8mg/L以下     | 38 | マンガン及びその化合物       | 0.001mg/L未満    | 0.05mg/L以下    |  |
| 13                                           | ホウ素及びその化合物                                                     | 0.1mg/L未満      | 1.0mg/L以下     | 39 | 塩化物イオン            | 19.9mg/L       | 200mg/L以下     |  |
| 14                                           | 四塩化炭素                                                          | 0.0002mg/L未満   | 0.002mg/L以下   | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 38mg/L         | 300mg/L以下     |  |
| 15                                           | 1,4-ジオキサン                                                      | 0.005mg/L未満    | 0.05mg/L以下    | 41 | 蒸発残留物             | 90mg/L         | 500mg/L以下     |  |
| 16                                           | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                             | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下    | 42 | 陰イオン界面活性剤         | 0.02mg/L未満     | 0.2mg/L以下     |  |
| 17                                           | ジクロロメタン                                                        | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 43 | ジェオスミン            | 0.000001mg/L未満 | 0.00001mg/L以下 |  |
| 18                                           | テトラクロロエチレン                                                     | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 44 | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001mg/L未満 | 0.00001mg/L以下 |  |
| 19                                           | トリクロロエチレン                                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 45 | 非イオン界面活性剤         | 0.005mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |  |
| 20                                           | PFOS及びPFOA                                                     | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 | 46 | フェノール類            | 0.0005mg/L未満   | 0.005mg/L以下   |  |
| 21                                           | ベンゼン                                                           | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L        | 3mg/L以下       |  |
| 22                                           | 塩素酸                                                            | 0.27mg/L       | 0.6mg/L以下     | 48 | pH値               | 7.8            | 5.8以上8.6以下    |  |
| 23                                           | クロロ酢酸                                                          | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 49 | 味                 | 異常なし           | 異常でないこと       |  |
| 24                                           | クロロホルム                                                         | 0.005mg/L      | 0.06mg/L以下    | 50 | 臭気                | 異常なし           | 異常でないこと       |  |
| 25                                           | ジクロロ酢酸                                                         | 0.006mg/L      | 0.03mg/L以下    | 51 | 色度                | 0.5度未満         | 5度以下          |  |
| 26                                           | ジブロモクロロメタン                                                     | 0.010mg/L      | 0.1mg/L以下     | 52 | 濁度                | 0.2度未満         | 2度以下          |  |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                                |                |               |    |                   |                |               |  |
| 検 査 期 日                                      | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                          |                |               |    |                   |                |               |  |
| 検 査 機 関                                      | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号           |                |               |    |                   |                |               |  |
| 検 査 方 法                                      | 平成15年厚生労働省告示第261号                                              |                |               |    |                   |                |               |  |
| 検 査 責 任 者                                    | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                                |                |               |    |                   |                |               |  |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11260044130 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号

電話 099-253-8885/FAX 099-255-285

|                                              |                                                           |                |               |        |                   |                |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| 採 水 年 月 日                                    | 令和8年7月22日                                                 |                | 8時15分         | 天候(前日) | 晴                 | (当日)           | 晴             |
| 施 設 の 名 称                                    | (名 称) 中種子町上水道 第3北部浄水場 第3北部浄水場系 (中之町配水池系)<br>(採水地点) 向井町公民館 |                |               |        |                   |                |               |
| 水 質 区 分                                      | (区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法                            |                |               |        |                   |                |               |
| 検 査 分 類                                      | 水質基準(52項目)                                                |                |               |        |                   |                |               |
| 採 水 者                                        | (氏 名) 吉元 (所 属) *****                                      |                |               |        |                   |                |               |
| 採 水 時                                        | (気 温) 32 ℃ (水 温) 26 ℃ (残留塩素) 0.24mg/L                     |                |               |        |                   |                |               |
| NO                                           | 検 査 項 目 名                                                 | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO     | 検 査 項 目 名         | 検 査 結 果        | 基 準 値         |
| 1                                            | 一般細菌                                                      | 0/mL           | 100/mL以下      | 27     | 臭素酸               | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |
| 2                                            | 大腸菌                                                       | 検出されない         | 検出されないこと      | 28     | 総トリハロメタン          | 0.032mg/L      | 0.1mg/L以下     |
| 3                                            | カドミウム及びその化合物                                              | 0.0003mg/L未満   | 0.003mg/L以下   | 29     | トリクロロ酢酸           | 0.006mg/L      | 0.03mg/L以下    |
| 4                                            | 水銀及びその化合物                                                 | 0.00005mg/L未満  | 0.0005mg/L以下  | 30     | ブロモジクロロメタン        | 0.011mg/L      | 0.03mg/L以下    |
| 5                                            | セレン及びその化合物                                                | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 31     | ブロモホルム            | 0.002mg/L      | 0.09mg/L以下    |
| 6                                            | 鉛及びその化合物                                                  | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 32     | ホルムアルデヒド          | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |
| 7                                            | ヒ素及びその化合物                                                 | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 33     | 亜鉛及びその化合物         | 0.04mg/L       | 1.0mg/L以下     |
| 8                                            | 六価クロム化合物                                                  | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 34     | アルミニウム及びその化合物     | 0.03mg/L       | 0.2mg/L以下     |
| 9                                            | 亜硝酸態窒素                                                    | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下    | 35     | 鉄及びその化合物          | 0.03mg/L未満     | 0.3mg/L以下     |
| 10                                           | シアン化物イオン及び塩化シアン                                           | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 36     | 銅及びその化合物          | 0.01mg/L       | 1.0mg/L以下     |
| 11                                           | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                             | 0.3mg/L        | 10mg/L以下      | 37     | ナトリウム及びその化合物      | 16.3mg/L       | 200mg/L以下     |
| 12                                           | フッ素及びその化合物                                                | 0.08mg/L未満     | 0.8mg/L以下     | 38     | マンガン及びその化合物       | 0.001mg/L未満    | 0.05mg/L以下    |
| 13                                           | ホウ素及びその化合物                                                | 0.1mg/L未満      | 1.0mg/L以下     | 39     | 塩化物イオン            | 20.1mg/L       | 200mg/L以下     |
| 14                                           | 四塩化炭素                                                     | 0.0002mg/L未満   | 0.002mg/L以下   | 40     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 37mg/L         | 300mg/L以下     |
| 15                                           | 1,4-ジオキサン                                                 | 0.005mg/L未満    | 0.05mg/L以下    | 41     | 蒸発残留物             | 101mg/L        | 500mg/L以下     |
| 16                                           | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | 0.004mg/L未満    | 0.04mg/L以下    | 42     | 陰イオン界面活性剤         | 0.02mg/L未満     | 0.2mg/L以下     |
| 17                                           | ジクロロメタン                                                   | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 43     | ジェオスミン            | 0.000001mg/L   | 0.00001mg/L以下 |
| 18                                           | テトラクロロエチレン                                                | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 44     | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001mg/L未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 19                                           | トリクロロエチレン                                                 | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 45     | 非イオン界面活性剤         | 0.005mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |
| 20                                           | PFOS及びPFOA                                                | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 | 46     | フェノール類            | 0.0005mg/L未満   | 0.005mg/L以下   |
| 21                                           | ベンゼン                                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    | 47     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4mg/L        | 3mg/L以下       |
| 22                                           | 塩素酸                                                       | 0.30mg/L       | 0.6mg/L以下     | 48     | pH値               | 7.5            | 5.8以上8.6以下    |
| 23                                           | クロロ酢酸                                                     | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    | 49     | 味                 | 異常なし           | 異常でないこと       |
| 24                                           | クロロホルム                                                    | 0.008mg/L      | 0.06mg/L以下    | 50     | 臭気                | 異常なし           | 異常でないこと       |
| 25                                           | ジクロロ酢酸                                                    | 0.007mg/L      | 0.03mg/L以下    | 51     | 色度                | 0.5度未満         | 5度以下          |
| 26                                           | ジブromクロロメタン                                               | 0.011mg/L      | 0.1mg/L以下     | 52     | 濁度                | 0.2度未満         | 2度以下          |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                           |                |               |        |                   |                |               |
| 検 査 期 日                                      | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                     |                |               |        |                   |                |               |
| 検 査 機 関                                      | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号      |                |               |        |                   |                |               |
| 検 査 方 法                                      | 平成15年厚生労働省告示第261号                                         |                |               |        |                   |                |               |
| 検 査 責 任 者                                    | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                           |                |               |        |                   |                |               |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11260044140 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社團法人

鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935 傳真 099-255-2835

|                                              |                   |                                                      |               |             |           |                 |       |        |  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------|--------|--|
| 採 水 年 月 日                                    |                   | 令和8年7月22日                                            |               | 8時55分       |           | 天候(前日) 晴        |       | (当日) 晴 |  |
| 施 設 の 名 称                                    |                   | (名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系<br>(採水地点) 中田公民館           |               |             |           |                 |       |        |  |
| 水 質 区 分                                      |                   | (区 分) 浄水                                             |               | (水道種類) 上水道  |           | (検査目的) 水道法      |       |        |  |
| 検 査 分 類                                      |                   | 水質基準(省略不可能+追加項目)                                     |               |             |           |                 |       |        |  |
| 採 水 者                                        |                   | (氏 名) 松下                                             |               | (所 属) ***** |           |                 |       |        |  |
| 採 水 時                                        |                   | (気 温) 30 ℃                                           |               | (水 温) 25 ℃  |           | (残留塩素) 0.44mg/L |       |        |  |
| N0                                           | 検 査 項 目 名         | 検 査 結 果                                              | 基 準 値         | N0          | 検 査 項 目 名 | 検 査 結 果         | 基 準 値 |        |  |
| 1                                            | 一般細菌              | 0/mL                                                 | 100/mL以下      | 22          | 色度        | 0.5度未満          | 5度以下  |        |  |
| 2                                            | 大腸菌               | 検出されない                                               | 検出されないこと      | 23          | 濁度        | 0.2度未満          | 2度以下  |        |  |
| 3                                            | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001mg/L未満                                          | 0.01mg/L以下    |             | ー以下余白ー    |                 |       |        |  |
| 4                                            | 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素     | 2.0mg/L                                              | 10mg/L以下      |             |           |                 |       |        |  |
| 5                                            | PFOS及びPFOA        | 0.000005mg/L未満                                       | 0.00005mg/L以下 |             |           |                 |       |        |  |
| 6                                            | 塩素酸               | 0.08mg/L                                             | 0.6mg/L以下     |             |           |                 |       |        |  |
| 7                                            | クロロ酢酸             | 0.002mg/L未満                                          | 0.02mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 8                                            | クロロホルム            | 0.001mg/L未満                                          | 0.06mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 9                                            | ジクロロ酢酸            | 0.003mg/L未満                                          | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 10                                           | ジブロモクロロメタン        | 0.009mg/L                                            | 0.1mg/L以下     |             |           |                 |       |        |  |
| 11                                           | 臭素酸               | 0.001mg/L未満                                          | 0.01mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 12                                           | 総トリハロメタン          | 0.019mg/L                                            | 0.1mg/L以下     |             |           |                 |       |        |  |
| 13                                           | トリクロロ酢酸           | 0.003mg/L未満                                          | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 14                                           | ブロモジクロロメタン        | 0.003mg/L                                            | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 15                                           | ブロモホルム            | 0.007mg/L                                            | 0.09mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 16                                           | ホルムアルデヒド          | 0.008mg/L未満                                          | 0.08mg/L以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 17                                           | 塩化物イオン            | 19.9mg/L                                             | 200mg/L以下     |             |           |                 |       |        |  |
| 18                                           | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満                                            | 3mg/L以下       |             |           |                 |       |        |  |
| 19                                           | pH値               | 7.0                                                  | 5.8以上8.6以下    |             |           |                 |       |        |  |
| 20                                           | 味                 | 異常なし                                                 | 異常でないこと       |             |           |                 |       |        |  |
| 21                                           | 臭気                | 異常なし                                                 | 異常でないこと       |             |           |                 |       |        |  |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                   |                                                      |               |             |           |                 |       |        |  |
| 検 査 期 日                                      |                   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |               |             |           |                 |       |        |  |
| 検 査 機 関                                      |                   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |               |             |           |                 |       |        |  |
| 検 査 方 法                                      |                   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |               |             |           |                 |       |        |  |
| 検 査 責 任 者                                    |                   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |               |             |           |                 |       |        |  |

## 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第 11260044150 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人

鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
892-8501 平人 ☎ 099-255-2854

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代表) 099-255-2854

|                                               |                                                      |                |               |            |                 |         |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------|-------|
| 採 水 年 月 日                                     | 令和8年7月22日                                            |                | 8時35分         | 天候(前日)     | 晴               | (当日)    | 晴     |
| 施 設 の 名 称                                     | (名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系<br>(採水地点) 中種子町温泉保養センター    |                |               |            |                 |         |       |
| 水 質 区 分                                       | (区 分) 浄水                                             |                | (水道種類) 上水道    | (検査目的) 水道法 |                 |         |       |
| 検 査 分 類                                       | 水質基準 (省略不可能+追加項目)                                    |                |               |            |                 |         |       |
| 採 水 者                                         | (氏 名) 松下                                             |                | (所 属) *****   |            |                 |         |       |
| 採 水 時                                         | (気 温) 29.5 ℃                                         |                | (水 温) 26.5 ℃  |            | (残留塩素) 0.60mg/L |         |       |
| NO                                            | 検 査 項 目 名                                            | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO         | 検 査 項 目 名       | 検 査 結 果 | 基 準 値 |
| 1                                             | 一般細菌                                                 | 0/mL           | 100/mL以下      | 22         | 色度              | 0.5度未満  | 5度以下  |
| 2                                             | 大腸菌                                                  | 検出されない         | 検出されないこと      | 23         | 濁度              | 0.2度未満  | 2度以下  |
| 3                                             | シアン化物イオン及び塩化シアン                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |            | —以下余白—          |         |       |
| 4                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                        | 2.0mg/L        | 10mg/L以下      |            |                 |         |       |
| 5                                             | PFOS及びPFOA                                           | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 |            |                 |         |       |
| 6                                             | 塩素酸                                                  | 0.08mg/L       | 0.6mg/L以下     |            |                 |         |       |
| 7                                             | クロロ酢酸                                                | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 8                                             | クロロホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.06mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 9                                             | ジクロロ酢酸                                               | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 10                                            | ジブロモクロロメタン                                           | 0.007mg/L      | 0.1mg/L以下     |            |                 |         |       |
| 11                                            | 臭素酸                                                  | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 12                                            | 総トリハロメタン                                             | 0.014mg/L      | 0.1mg/L以下     |            |                 |         |       |
| 13                                            | トリクロロ酢酸                                              | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 14                                            | ブロモジクロロメタン                                           | 0.002mg/L      | 0.03mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 15                                            | ブロモホルム                                               | 0.005mg/L      | 0.09mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 16                                            | ホルムアルデヒド                                             | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |            |                 |         |       |
| 17                                            | 塩化物イオン                                               | 19.7mg/L       | 200mg/L以下     |            |                 |         |       |
| 18                                            | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                    | 0.3mg/L未満      | 3mg/L以下       |            |                 |         |       |
| 19                                            | pH値                                                  | 7.1            | 5.8以上8.6以下    |            |                 |         |       |
| 20                                            | 味                                                    | 異常なし           | 異常でないこと       |            |                 |         |       |
| 21                                            | 臭気                                                   | 異常なし           | 異常でないこと       |            |                 |         |       |
| 判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                      |                |               |            |                 |         |       |
| 検 査 期 日                                       | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |                |               |            |                 |         |       |
| 検 査 機 関                                       | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |                |               |            |                 |         |       |
| 検 査 方 法                                       | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |                |               |            |                 |         |       |
| 検 査 責 任 者                                     | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |                |               |            |                 |         |       |

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎薬試 第 11260044160 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田渕川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番13号

電話 099-253-8985 FAX 099-255-2856

|                                               |                                                      |                |               |        |                 |         |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|---------|-------|
| 採 水 年 月 日                                     | 令和8年7月22日                                            |                | 9時50分         | 天候(前日) | 晴               | (当日)    | 晴     |
| 施 設 の 名 称                                     | (名 称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高礮配水池系<br>(採水地点) 岩岡小学校          |                |               |        |                 |         |       |
| 水 質 区 分                                       | (区 分) 浄水                                             |                | (水道種類) 上水道    |        | (検査目的) 水道法      |         |       |
| 検 査 分 類                                       | 水質基準 (省略不可能+追加項目)                                    |                |               |        |                 |         |       |
| 採 水 者                                         | (氏 名) 松下                                             |                | (所 属) *****   |        |                 |         |       |
| 採 水 時                                         | (気 温) 33 ℃                                           |                | (水 温) 27 ℃    |        | (残留塩素) 0.53mg/L |         |       |
| NO                                            | 検 査 項 目 名                                            | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO     | 検 査 項 目 名       | 検 査 結 果 | 基 準 値 |
| 1                                             | 一般細菌                                                 | 0/mL           | 100/mL以下      | 22     | 色度              | 0.5度未満  | 5度以下  |
| 2                                             | 大腸菌                                                  | 検出されない         | 検出されないこと      | 23     | 濁度              | 0.2度未満  | 2度以下  |
| 3                                             | シアン化物イオン及び塩化シアン                                      | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |        | －以下余白－          |         |       |
| 4                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                        | 2.0mg/L        | 10mg/L以下      |        |                 |         |       |
| 5                                             | PFOS及びPFOA                                           | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 |        |                 |         |       |
| 6                                             | 塩素酸                                                  | 0.09mg/L       | 0.6mg/L以下     |        |                 |         |       |
| 7                                             | クロロ酢酸                                                | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 8                                             | クロロホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.06mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 9                                             | ジクロロ酢酸                                               | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 10                                            | ジブロモクロロメタン                                           | 0.008mg/L      | 0.1mg/L以下     |        |                 |         |       |
| 11                                            | 臭素酸                                                  | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 12                                            | 総トリハロメタン                                             | 0.016mg/L      | 0.1mg/L以下     |        |                 |         |       |
| 13                                            | トリクロロ酢酸                                              | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 14                                            | ブロモジクロロメタン                                           | 0.003mg/L      | 0.03mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 15                                            | ブロモホルム                                               | 0.005mg/L      | 0.09mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 16                                            | ホルムアルデヒド                                             | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |        |                 |         |       |
| 17                                            | 塩化物イオン                                               | 19.9mg/L       | 200mg/L以下     |        |                 |         |       |
| 18                                            | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                    | 0.3mg/L未満      | 3mg/L以下       |        |                 |         |       |
| 19                                            | pH値                                                  | 7.1            | 5.8以上8.6以下    |        |                 |         |       |
| 20                                            | 味                                                    | 異常なし           | 異常でないこと       |        |                 |         |       |
| 21                                            | 臭気                                                   | 異常なし           | 異常でないこと       |        |                 |         |       |
| 判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                      |                |               |        |                 |         |       |
| 検 査 期 日                                       | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |                |               |        |                 |         |       |
| 検 査 機 関                                       | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |                |               |        |                 |         |       |
| 検 査 方 法                                       | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |                |               |        |                 |         |       |
| 検 査 責 任 者                                     | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |                |               |        |                 |         |       |

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11260044170 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8911 FAX 099-255-2850

|                                              |                   |                                                       |               |             |           |                 |         |        |  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------|--------|--|
| 採 水 年 月 日                                    |                   | 令和8年7月22日                                             |               | 10時30分      |           | 天候(前日) 晴        |         | (当日) 晴 |  |
| 施 設 の 名 称                                    |                   | (名 称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(坂元配水池系)<br>(採水地点) 竹之川公民館 |               |             |           |                 |         |        |  |
| 水 質 区 分                                      |                   | (区 分) 浄水                                              |               | (水道種類) 上水道  |           | (検査目的) 水道法      |         |        |  |
| 検 査 分 類                                      |                   | 水質基準(省略不可能+追加項目)                                      |               |             |           |                 |         |        |  |
| 採 水 者                                        |                   | (氏 名) 松下                                              |               | (所 属) ***** |           |                 |         |        |  |
| 採 水 時                                        |                   | (気 温) 32 ℃                                            |               | (水 温) 27 ℃  |           | (残留塩素) 0.20mg/L |         |        |  |
| NO                                           | 検 査 項 目 名         | 検 査 結 果                                               | 基 準 値         | NO          | 検 査 項 目 名 | 検 査 結 果         | 基 準 値   |        |  |
| 1                                            | 一般細菌              | 0/mL                                                  | 100/mL以下      | 22          | 臭気        | 異常なし            | 異常でないこと |        |  |
| 2                                            | 大腸菌               | 検出されない                                                | 検出されないこと      | 23          | 色度        | 0.5度未満          | 5度以下    |        |  |
| 3                                            | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001mg/L未満                                           | 0.01mg/L以下    | 24          | 濁度        | 0.2度未満          | 2度以下    |        |  |
| 4                                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.6mg/L                                               | 10mg/L以下      |             | ー以下余白ー    |                 |         |        |  |
| 5                                            | PFOS及びPFOA        | 0.000005mg/L未満                                        | 0.00005mg/L以下 |             |           |                 |         |        |  |
| 6                                            | 塩素酸               | 0.24mg/L                                              | 0.6mg/L以下     |             |           |                 |         |        |  |
| 7                                            | クロロ酢酸             | 0.002mg/L未満                                           | 0.02mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 8                                            | クロロホルム            | 0.007mg/L                                             | 0.06mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 9                                            | ジクロロ酢酸            | 0.005mg/L                                             | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 10                                           | ジブロモクロロメタン        | 0.021mg/L                                             | 0.1mg/L以下     |             |           |                 |         |        |  |
| 11                                           | 臭素酸               | 0.001mg/L未満                                           | 0.01mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 12                                           | 総トリハロメタン          | 0.048mg/L                                             | 0.1mg/L以下     |             |           |                 |         |        |  |
| 13                                           | トリクロロ酢酸           | 0.004mg/L                                             | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 14                                           | ブロモジクロロメタン        | 0.013mg/L                                             | 0.03mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 15                                           | ブロモホルム            | 0.007mg/L                                             | 0.09mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 16                                           | ホルムアルデヒド          | 0.008mg/L未満                                           | 0.08mg/L以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 17                                           | アルミニウム及びその化合物     | 0.05mg/L                                              | 0.2mg/L以下     |             |           |                 |         |        |  |
| 18                                           | 塩化物イオン            | 21.1mg/L                                              | 200mg/L以下     |             |           |                 |         |        |  |
| 19                                           | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L                                               | 3mg/L以下       |             |           |                 |         |        |  |
| 20                                           | pH値               | 7.5                                                   | 5.8以上8.6以下    |             |           |                 |         |        |  |
| 21                                           | 味                 | 異常なし                                                  | 異常でないこと       |             |           |                 |         |        |  |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                   |                                                       |               |             |           |                 |         |        |  |
| 検 査 期 日                                      |                   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                 |               |             |           |                 |         |        |  |
| 検 査 機 関                                      |                   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号  |               |             |           |                 |         |        |  |
| 検 査 方 法                                      |                   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                     |               |             |           |                 |         |        |  |
| 検 査 責 任 者                                    |                   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                       |               |             |           |                 |         |        |  |

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11260044180 号

発行日 令和8年8月10日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一祐

〒890-8589 鹿児島市中央町2丁目8番13号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

| 採水年月日                                        | 令和8年7月22日                                            | 10時40分        | 天候(前日)          | 晴  | (当日)   | 晴      |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----|--------|--------|---------|
| 施設の名称                                        | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系(牧川配水池系)<br>(採水地点) 牧川公民館  |               |                 |    |        |        |         |
| 水質区分                                         | (区分) 浄水                                              | (水道種類) 上水道    | (検査目的) 水道法      |    |        |        |         |
| 検査分類                                         | 水質基準(省略不可能+追加項目)                                     |               |                 |    |        |        |         |
| 採水者                                          | (氏名) 吉元                                              | (所属) *****    |                 |    |        |        |         |
| 採水時                                          | (気温) 30℃                                             | (水温) 26℃      | (残留塩素) 0.17mg/L |    |        |        |         |
| NO                                           | 検査項目名                                                | 検査結果          | 基準値             | NO | 検査項目名  | 検査結果   | 基準値     |
| 1                                            | 一般細菌                                                 | 0/mL          | 100/mL以下        | 22 | 臭気     | 異常なし   | 異常でないこと |
| 2                                            | 大腸菌                                                  | 検出されない        | 検出されないこと        | 23 | 色度     | 0.5度未満 | 5度以下    |
| 3                                            | シアン化物イオン及び塩化シアン                                      | 0.001mg/L未満   | 0.01mg/L以下      | 24 | 濁度     | 0.2度未満 | 2度以下    |
| 4                                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                        | 0.6mg/L       | 10mg/L以下        |    | —以下余白— |        |         |
| 5                                            | PFOS及びPFOA                                           | 0.00005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下   |    |        |        |         |
| 6                                            | 塩素酸                                                  | 0.28mg/L      | 0.6mg/L以下       |    |        |        |         |
| 7                                            | クロロ酢酸                                                | 0.002mg/L未満   | 0.02mg/L以下      |    |        |        |         |
| 8                                            | クロロホルム                                               | 0.008mg/L     | 0.06mg/L以下      |    |        |        |         |
| 9                                            | ジクロロ酢酸                                               | 0.006mg/L     | 0.03mg/L以下      |    |        |        |         |
| 10                                           | ジブロモクロロメタン                                           | 0.022mg/L     | 0.1mg/L以下       |    |        |        |         |
| 11                                           | 臭素酸                                                  | 0.001mg/L未満   | 0.01mg/L以下      |    |        |        |         |
| 12                                           | 総トリハロメタン                                             | 0.051mg/L     | 0.1mg/L以下       |    |        |        |         |
| 13                                           | トリクロロ酢酸                                              | 0.004mg/L     | 0.03mg/L以下      |    |        |        |         |
| 14                                           | ブロモジクロロメタン                                           | 0.014mg/L     | 0.03mg/L以下      |    |        |        |         |
| 15                                           | ブロモホルム                                               | 0.007mg/L     | 0.09mg/L以下      |    |        |        |         |
| 16                                           | ホルムアルデヒド                                             | 0.008mg/L未満   | 0.08mg/L以下      |    |        |        |         |
| 17                                           | アルミニウム及びその化合物                                        | 0.05mg/L      | 0.2mg/L以下       |    |        |        |         |
| 18                                           | 塩化物イオン                                               | 20.6mg/L      | 200mg/L以下       |    |        |        |         |
| 19                                           | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                    | 0.4mg/L       | 3mg/L以下         |    |        |        |         |
| 20                                           | pH値                                                  | 7.5           | 5.8以上8.6以下      |    |        |        |         |
| 21                                           | 味                                                    | 異常なし          | 異常でないこと         |    |        |        |         |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                      |               |                 |    |        |        |         |
| 検査期日                                         | 令和8年7月22日 ~ 令和8年8月10日                                |               |                 |    |        |        |         |
| 検査機関                                         | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |               |                 |    |        |        |         |
| 検査方法                                         | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |               |                 |    |        |        |         |
| 検査責任者                                        | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |               |                 |    |        |        |         |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11260044190 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8911 FAX 099-255-2850

|                                              |                                                      |                |               |       |                 |          |       |        |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|----------|-------|--------|--|
| 採 水 年 月 日                                    | 令和8年7月22日                                            |                |               | 9時10分 |                 | 天候(前日) 晴 |       | (当日) 晴 |  |
| 施 設 の 名 称                                    | (名 称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系<br>(採水地点) 衣之平公民館          |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 水 質 区 分                                      | (区 分) 浄水                                             |                | (水道種類) 上水道    |       | (検査目的) 水道法      |          |       |        |  |
| 検 査 分 類                                      | 水質基準 (省略不可能+追加項目)                                    |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 採 水 者                                        | (氏 名) 松下                                             |                | (所 属) *****   |       |                 |          |       |        |  |
| 採 水 時                                        | (気 温) 28.5 ℃                                         |                | (水 温) 24 ℃    |       | (残留塩素) 0.48mg/L |          |       |        |  |
| NO                                           | 検 査 項 目 名                                            | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO    | 検 査 項 目 名       | 検 査 結 果  | 基 準 値 |        |  |
| 1                                            | 一般細菌                                                 | 0/mL           | 100/mL以下      | 22    | 色度              | 0.5度未満   | 5度以下  |        |  |
| 2                                            | 大腸菌                                                  | 検出されない         | 検出されないこと      | 23    | 濁度              | 0.2度未満   | 2度以下  |        |  |
| 3                                            | シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                                  | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |       | ー以下余白ー          |          |       |        |  |
| 4                                            | 硝酸態窒素及び亜硝酸<br>態窒素                                    | 0.8mg/L        | 10mg/L以下      |       |                 |          |       |        |  |
| 5                                            | PFOS及びPFOA                                           | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 |       |                 |          |       |        |  |
| 6                                            | 塩素酸                                                  | 0.06mg/L       | 0.6mg/L以下     |       |                 |          |       |        |  |
| 7                                            | クロロ酢酸                                                | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 8                                            | クロロホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.06mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 9                                            | ジクロロ酢酸                                               | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 10                                           | ジブロモクロロメタン                                           | 0.001mg/L未満    | 0.1mg/L以下     |       |                 |          |       |        |  |
| 11                                           | 臭素酸                                                  | 0.002mg/L      | 0.01mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 12                                           | 総トリハロメタン                                             | 0.001mg/L未満    | 0.1mg/L以下     |       |                 |          |       |        |  |
| 13                                           | トリクロロ酢酸                                              | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 14                                           | ブロモジクロロメタン                                           | 0.001mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 15                                           | ブロモホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.09mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 16                                           | ホルムアルデヒド                                             | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 17                                           | 塩化物イオン                                               | 18.9mg/L       | 200mg/L以下     |       |                 |          |       |        |  |
| 18                                           | 有機物(全有機炭素<br>(TOC)の量)                                | 0.3mg/L未満      | 3mg/L以下       |       |                 |          |       |        |  |
| 19                                           | pH値                                                  | 8.0            | 5.8以上8.6以下    |       |                 |          |       |        |  |
| 20                                           | 味                                                    | 異常なし           | 異常でないこと       |       |                 |          |       |        |  |
| 21                                           | 臭気                                                   | 異常なし           | 異常でないこと       |       |                 |          |       |        |  |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                      |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 検 査 期 日                                      | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 検 査 機 関                                      | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 検 査 方 法                                      | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |                |               |       |                 |          |       |        |  |
| 検 査 責 任 者                                    | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |                |               |       |                 |          |       |        |  |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11260044200 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8911 FAX 099-255-2850

|                                              |                                                      |                |               |        |           |         |       |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-----------|---------|-------|---|
| 採 水 年 月 日                                    | 令和8年7月22日                                            |                |               | 10時15分 | 天候(前日)    | 晴       | (当日)  | 晴 |
| 施 設 の 名 称                                    | (名 称) 中種子町上水道 第2 北部浄水場 第2 北部浄水場系<br>(採水地点) 種子島空港     |                |               |        |           |         |       |   |
| 水 質 区 分                                      | (区 分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法                       |                |               |        |           |         |       |   |
| 検 査 分 類                                      | 水質基準 (省略不可能+追加項目)                                    |                |               |        |           |         |       |   |
| 採 水 者                                        | (氏 名) 吉元 (所 属) *****                                 |                |               |        |           |         |       |   |
| 採 水 時                                        | (気 温) 30 ℃ (水 温) 26 ℃ (残留塩素) 0.22mg/L                |                |               |        |           |         |       |   |
| NO                                           | 検 査 項 目 名                                            | 検 査 結 果        | 基 準 値         | NO     | 検 査 項 目 名 | 検 査 結 果 | 基 準 値 |   |
| 1                                            | 一般細菌                                                 | 0/mL           | 100/mL以下      | 22     | 色度        | 0.5度未満  | 5度以下  |   |
| 2                                            | 大腸菌                                                  | 検出されない         | 検出されないこと      | 23     | 濁度        | 0.2度未満  | 2度以下  |   |
| 3                                            | シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                                  | 0.001mg/L未満    | 0.01mg/L以下    |        | ー以下余白ー    |         |       |   |
| 4                                            | PFOS及びPFOA                                           | 0.000005mg/L未満 | 0.00005mg/L以下 |        |           |         |       |   |
| 5                                            | 塩素酸                                                  | 0.10mg/L       | 0.6mg/L以下     |        |           |         |       |   |
| 6                                            | クロロ酢酸                                                | 0.002mg/L未満    | 0.02mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 7                                            | クロロホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.06mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 8                                            | ジクロロ酢酸                                               | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 9                                            | ジブロモクロロメタン                                           | 0.001mg/L未満    | 0.1mg/L以下     |        |           |         |       |   |
| 10                                           | 臭素酸                                                  | 0.002mg/L      | 0.01mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 11                                           | 総トリハロメタン                                             | 0.001mg/L未満    | 0.1mg/L以下     |        |           |         |       |   |
| 12                                           | トリクロロ酢酸                                              | 0.003mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 13                                           | ブロモジクロロメタン                                           | 0.001mg/L未満    | 0.03mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 14                                           | ブロモホルム                                               | 0.001mg/L未満    | 0.09mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 15                                           | ホルムアルデヒド                                             | 0.008mg/L未満    | 0.08mg/L以下    |        |           |         |       |   |
| 16                                           | アルミニウム及びその<br>化合物                                    | 0.09mg/L       | 0.2mg/L以下     |        |           |         |       |   |
| 17                                           | 塩化物イオン                                               | 20.2mg/L       | 200mg/L以下     |        |           |         |       |   |
| 18                                           | 有機物(全有機炭素<br>(TOC)の量)                                | 0.3mg/L未満      | 3mg/L以下       |        |           |         |       |   |
| 19                                           | pH値                                                  | 8.0            | 5.8以上8.6以下    |        |           |         |       |   |
| 20                                           | 味                                                    | 異常なし           | 異常でないこと       |        |           |         |       |   |
| 21                                           | 臭気                                                   | 異常なし           | 異常でないこと       |        |           |         |       |   |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く)<br>上記検査項目については水質基準等に適合。 |                                                      |                |               |        |           |         |       |   |
| 検 査 期 日                                      | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |                |               |        |           |         |       |   |
| 検 査 機 関                                      | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |                |               |        |           |         |       |   |
| 検 査 方 法                                      | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |                |               |        |           |         |       |   |
| 検 査 責 任 者                                    | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |                |               |        |           |         |       |   |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿鼎藥試 第 11260044210 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番16号

電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

[illegible]

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 備         | 考 |                                                      |
| 検 査 期 日   |   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |
| 検 査 機 関   |   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検 査 方 法   |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
| 検 査 責 任 者 |   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |

## 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿嶋薬試 第 11260044220 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

| 備 考       |                                                      |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------|--|--|
| 検 査 期 日   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |  |  |
| 検 査 機 関   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |  |  |
| 検 査 方 法   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |  |  |
| 検 査 責 任 者 | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |  |  |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎藥試 第 11260044230 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市平次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 備         | 考                                                    |
| 検 査 期 日   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |
| 検 査 機 関   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検 査 方 法   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
| 検 査 責 任 者 | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県態毛郡中種子町野間5 1 8 6番地

鹿鼎藥試 第 11260044240 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 渕 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一祐  
〒890-8589 鹿児島市平田町二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 備         | 考 |                                                      |
| 検 査 期 日   |   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |
| 検 査 機 関   |   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検 査 方 法   |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
| 検 査 責 任 者 |   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿県薬試 第 11260044250 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田 淵 川 寿 広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市外次郎二丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）  
上記検査項目については水質基準等に適合。

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 備         | 考 |                                                      |
| 検 査 期 日   |   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |
| 検 査 機 関   |   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検 査 方 法   |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
| 検 査 責 任 者 |   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |

# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡中種子町野間5 1 8 6 番地

鹿鼎葉試 第 11260044260 号

発行日 令和8年8月10日

依 頼 者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市厚志郎二丁目8番16号  
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

[illegible]

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 備         | 考 |                                                      |
| 検 査 期 日   |   | 令和8年7月22日 ～ 令和8年8月10日                                |
| 検 査 機 関   |   | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検 査 方 法   |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
| 検 査 責 任 者 |   | 水質検査部門管理者 大堂 誠子                                      |