水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068430 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　平田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時40分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（北部配水池系） (採水地点) 男淵女淵の滝　公衆トイレ
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 21 ℃　(残留塩素) 0.23mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.04mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.02mg/L	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	18.2mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	125mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068530 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-255-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時57分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（北部配水池系） (採水地点) 男淵女淵の滝　公衆トイレ
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	滞留水採水
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 21 ℃　(残留塩素) 0.23mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068440 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　本田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935(代)　FAX　099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時00分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（大塩屋配水池系） (採水地点) 大塩屋　公衆トイレ
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.44mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.029mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.03mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	16.0mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	20.2mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	93mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	0.53mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.6	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068540 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　赤田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時18分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（大塩屋配水池系） (採水地点) 大塩屋　公衆トイレ
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	滞留水採水
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.44mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068450 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 水田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時15分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（中之町配水池系） (採水地点) 向井町公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(52項目)
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 23 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.30mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.04mg/L	1.0mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	17.4mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	128mg/L	500mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸	0.27mg/L	0.6mg/L以下	48	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
23	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	51	色度	0.5度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下	52	濁度	0.2度未満	2度以下

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068550 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　永田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935㊙　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時32分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第３北部浄水場　第３北部浄水場系（中之町配水池系） (採水地点) 向井町公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	滞留水採水
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) *****
採水時	(気　温) 23 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.30mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（水道法20条第3項）第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068460 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8435㈹　FAX 099-255-2859

採水年月日	令和8年10月5日　8時30分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　古房浄水場　中田配水池系 (採水地点) 中田公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準 (省略不可能＋追加項目)
採水者	(氏　名) 吉元　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 24 ℃　(残留塩素) 0.47mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.006mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068470 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8936(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　古房浄水場　熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 吉元　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 26 ℃　(残留塩素) 0.69mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	19.9mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.2	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068480 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8336(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時10分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　古房浄水場　阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準 (省略不可能＋追加項目)
採水者	(氏　名) 吉元　(所　属) ******
採水時	(気　温) 26 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.39mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.003mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	20.0mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068490 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電　話 099-253-8336㈹　ＦＡＸ 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　9時40分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　浜津脇浄水場　浜津脇浄水場系（坂元配水池系） (採水地点) 竹之川公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 吉元　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.16mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.27mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.049mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.015mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.07mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068500 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時45分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　浜津脇浄水場　浜津脇浄水場系（牧川配水池系） (採水地点) 牧川公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 23 ℃　(残留塩素) 0.47mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.29mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.044mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.005mg/L	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.14mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広 様

鹿県薬試　第 11260068510 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　8時50分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　南部浄水場　南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 吉元　(所　属) ******
採水時	(気　温) 25 ℃　(水　温) 25 ℃　(残留塩素) 0.31mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		－以下余白－		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	18.7mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
18	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子

水質検査結果書

住　　所　鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１８６番地

依 頼 者　中種子町水道事業　中種子町長　田渕川　寿広　様

鹿県薬試　第 11260068520 号
発 行 日　令和8年10月23日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電　話 099-253-8933㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月5日　10時25分　天候(前日)　晴　(当日)　晴
施設の名称	(名　称) 中種子町上水道　第２北部浄水場　第２北部浄水場系 (採水地点) 種子島空港
水質区分	(区　分) 浄水　(水道種類) 上水道　(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準（省略不可能＋追加項目）
採水者	(氏　名) 永井　(所　属) ******
採水時	(気　温) 22 ℃　(水　温) 22 ℃　(残留塩素) 0.33mg/L

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		－以下余白－		
4	PFOS及びPFOA	0.000005mg/L未満	0.00005mg/L以下				
5	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.10mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	20.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和8年10月5日　～　令和8年10月23日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子