

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県薬試 第 11240026550 号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時35分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---|-----------|------------|----|-----------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 中田配水池系 (採水地点) 中田公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | | (水道種類) 上水道 | | (検査目的) 水道法 | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 永井 | | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 30℃ | | (水温) 25℃ | | (残留塩素) 0.32mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.1mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11240026560 号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市母次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時20分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|-----------|------------|----|-----------------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 熊野配水池系 (採水地点) 中種子町温泉保養センター | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 | | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 永井 | | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 31℃ | | (水温) 25℃ | | (残留塩素) 0.51mg/L | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 3/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.0mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島薬試 第 11240026570 号

発行日 令和6年6月17日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市牟次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 10時05分 | 天候(前日) 晴 | (当日) 晴 |
|-------|--|-----------|------------|--------|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 古房浄水場 阿高磯配水池系 (採水地点) 岩岡小学校 | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | |
| 採水者 | (氏名) 永井 (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 28℃ (水温) 25℃ (残留塩素) 0.32mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 8/mL | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.1mg/L | 200mg/L以下 | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | |
| 5 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | |
| | -以下余白- | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5 1 8 6 番地

鹿児島県 第 11240026580 号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時15分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (坂元配水池系) (採水地点) 竹之川公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 松下 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 27.5 °C | (水温) 24 °C | (残留塩素) 0.33mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 21.0mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第11240026590号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 本田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市毎次館二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 8時50分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|----------|------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 浜津脇浄水場 浜津脇浄水場系 (牧川配水池系) (採水地点) 牧川公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 | | | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 松下 (所属) ***** | | | | | |
| 採水時 | (気温) 26℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.41mg/L | | | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.8mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島試 第 11240026600 号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時50分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|-----------|------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 南部浄水場 南部浄水場系 (採水地点) 衣之平公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法 | | | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 永井 (所属) ***** | | | | | |
| 採水時 | (気温) 23℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.59mg/L | | | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 14/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.1mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 8.1 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県試 第 11240026610 号

発行日 令和6年6月17日


依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 8時30分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第2浄水場 北部第2浄水場系 (採水地点) 種子島空港 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 松下 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 24℃ | (水温) 22.5℃ | (残留塩素) 0.51mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 20.3mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 8.0 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240026620号
発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時35分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|--|---|----------|------------|-----------------|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (北部配水池系) (採水地点) 男淵女淵の滝 公衆トイレ | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | | (所属) ***** | | | |
| 採水時 | (気温) 28℃ | | (水温) 21℃ | (残留塩素) 0.25mg/L | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.3mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |
| 判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 備考 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 | | | | | |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 | | | | | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | | |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 | | | | | |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿県薬試 第11240026630号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

会長 小田原 一弘

〒890-8589 鹿児島市毎次町二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時15分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|---|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (大塩屋配水池系) (採水地点) 大塩屋 公衆トイレ | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 26℃ | (水温) 24℃ | (残留塩素) 0.16mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 19.3mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3mg/L未満 | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.8 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | -以下余白- | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

鹿児島県 第11240026640号

発行日 令和6年6月17日

依頼者 中種子町水道事業 中種子町長 田淵川 寿広 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 一弘
〒890-8589 鹿児島市中央区二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850



| 採水年月日 | 令和6年6月10日 | 9時00分 | 天候(前日) | 晴 | (当日) | 晴 |
|-------|--|------------|-----------------|----|------|---|
| 施設の名称 | (名称) 中種子町上水道 北部第3浄水場 北部第3浄水場系 (中之町配水池系) (採水地点) 向井町公民館 | | | | | |
| 水質区分 | (区分) 浄水 | (水道種類) 上水道 | (検査目的) 水道法 | | | |
| 検査分類 | 水質基準(9項目) | | | | | |
| 採水者 | (氏名) 林 | (所属) ***** | | | | |
| 採水時 | (気温) 26℃ | (水温) 25℃ | (残留塩素) 0.23mg/L | | | |
| NO | 検査項目名 | 検査結果 | 基準値 | 備考 | | |
| 1 | 一般細菌 | 0/mL | 100/mL以下 | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 3 | 塩化物イオン | 18.9mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| 5 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 6 | 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 7 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 8 | 色度 | 0.5度未満 | 5度以下 | | | |
| 9 | 濁度 | 0.2度未満 | 2度以下 | | | |
| | ー以下余白ー | | | | | |

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

| | |
|-------|--|
| 備考 | |
| 検査期日 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日 |
| 検査機関 | 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 有村 賢治 |